

Nowa Sól, dnia 16 grudnia 2014 r.

Nasz znak: BŚ.6341.49.2014.EP

Samorządowy Zakład Budżetowy
w Siedlisku

Wpłynęło 2015-04-12.....

L. dz. 2/2015 zał. ✓.....

Podpis
[Podpis]

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
- art. 122 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 37 pkt 2 i art. 140 - ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145, późn. zm.),
- działając - na wniosek strony - z dnia 03 listopada 2014 r. Samorządowego Zakładu Budżetowego w Siedlisku ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do środowiska oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z gminnej oczyszczalni ścieków w Siedlisku,

po zapoznaniu się z:

- „Operatem wodnoprawny na wprowadzanie do środowiska oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z gminnej oczyszczalni ścieków w Siedlisku”, opracowanym w październiku 2014 r. przez mgr inż. Łukasza Uchman dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Siedlisku ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko;

postanawiam

- I. Udzielić - na wniosek strony – pozwolenia wodno-prawnego dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Siedlisku ul. Cmentarna 3, 67-112 SIEDLIŚKO na szczególne korzystanie z wód, wprowadzanie - do wody – oczyszczonych ścieków, istniejącym wylotem na prawym brzegu rzeki Odra w km: 420+680, oznaczonej działką nr 943 w obrębie Siedlisko (położonym według współrzędnych geograficznych: N - 51°45'53"; E - 15°48'16"), z rzędną dna wylotu na poziomie 63,20 m n.p.m. - pochodzących z gminnej oczyszczalni ścieków w Siedlisku (RLM < 2000) zlokalizowanej na działce nr 909/4 w obrębie Siedlisko, z charakterystyką, jak niżej:**

1. Ilość wprowadzanych ścieków:

$$Q_{\text{śr. h.}} = 5,5 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{max h.}} = 10,0 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr. dobowe}} = 130,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{max rocznie}} = 47450,0 \text{ m}^3/\text{rok}^*$$

- * dostawa ścieków do oczyszczalni kanalizacją komunalną z miejscowości Siedlisko i środkami transportu do punktu zlewnego, z szamb bezodpływowych w gminie Siedlisko.

2. Wprowadzane do wody oczyszczone ścieki nie powinny zawierać zanieczyszczeń więcej niż:

$$\text{BZT}_5 - 40 \text{ mg O}_2/\text{dm}^3,$$

$$\text{CHZT}_{\text{Cr}} - 150 \text{ mg O}_2/\text{dm}^3,$$

$$\text{Zawiesiny ogólne} - 50 \text{ mg}/\text{dm}^3.$$

5. Wskazuje się miejsce:

- poboru ścieków do analizy - komora ścieków oczyszczonych,
- pomiaru ilości odprowadzanych ścieków – przepływomierzem zainstalowanym w pomieszczeniu dmuchaw na rurociągu odprowadzającym oczyszczone ścieki, z przepompowni ścieków oczyszczonych.

II. Zobowiązać prowadzącego instalację do oczyszczania ścieków do:

1. Prowadzenia rejestru ilości odprowadzanych ścieków w okresach miesięcznych na podstawie odczytów z przepływomierza zainstalowanego w pomieszczeniu dmuchaw na rurociągu odprowadzającym oczyszczone ścieki, z przepompowni ścieków oczyszczonych.
2. Przeprowadzanie analiz odprowadzanych oczyszczonych ścieków w zakresie jak w punkcie I.2 z częstotliwością 4 próbek w trakcie pierwszego roku obowiązywania pozwolenia i po 2 próbki w następnych latach; w przypadku stwierdzenia, że jedna próbka z dwóch nie spełni tego warunku w następnym roku pobierać ponownie 4 próbki.
3. Utrzymywanie w sprawności wylotu.
4. Postępowania z osadami ściekowymi zgodnie z ustawą o odpadach.
5. Wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska za odprowadzanie ścieków.

III. Ustalić termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wody, z gminnej oczyszczalni ścieków w Siedlisku, do dnia 31 października 2024 r.

IV. Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest właściwy w sprawach stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia tego pozwolenia, a także orzeczenia o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody.

V. Pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. Uznać, że „Operat wodnoprawny na wprowadzanie do środowiska oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z gminnej oczyszczalni ścieków w Siedlisku”, opracowany w październiku 2014 r. przez mgr inż. Łukasza Uchman dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Siedlisku ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko - stanowi podstawę do wydania niniejszego pozwolenia.

Uzasadnienie

Do Starostwa Powiatowego w Nowej Soli wpłynął wniosek z dnia 03 listopada 2014 r. Samorządowego Zakładu Budżetowego w Siedlisku ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do środowiska oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z gminnej oczyszczalni ścieków w Siedlisku. Do wniosku dołączono:

- „Operat wodnoprawny na wprowadzanie do środowiska oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z gminnej oczyszczalni ścieków w Siedlisku”, opracowany w październiku 2014 r. przez mgr inż. Łukasza Uchman, dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Siedlisku ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko.

W związku z tym zawiadomieniem z dnia 25 listopada 2014 r. znak: BŚ.6341.49.2014.EP zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania. Wszczynając postępowanie zapewniono aktywny udział stronom postępowania i umożliwiono zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań zgodnie z art. 9, art. 10 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.).

Do chwili wydania niniejszego pozwolenia nie wpłynęły do tut. organu żadne uwagi do toczącego się postępowania.

Na podstawie art. 140 ust. 1, w oparciu o art. 122 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne (tekst jednolity. Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.) udzielono pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, na

wprowadzanie oczyszczonych ścieków, do wody, istniejącym wylotem na prawym brzegu rzeki Odra w km: 420+680, oznaczonej działką nr 943 w obrębie Siedlisko (położonym według współrzędnych geograficznych: N - 51°45'53"; E - 15°48'16") z rzędną dna wylotu na poziomie 63,20 m n.p.m. - pochodzących z gminnej oczyszczalni ścieków w Siedlisku (RLM < 2000) zlokalizowanej na działce nr 909/4 w obrębie Siedlisko, w ilości: $Q_{\text{śr. h.}} = 5,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{max h.}} = 10,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{śr. dobowe}} = 130,0 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{max rocznie}} = 47450,0 \text{ m}^3/\text{rok}$ * (*dostawa ścieków do oczyszczalni kanalizacją komunalną z miejscowości Siedlisko i środkami transportu do punktu zlewnego, z szamb bezodpływowych w gminie Siedlisko).

Parametry wprowadzanych do wody oczyszczonych ścieków ustalono na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm. Dz. U. z 2009r. Nr 27, poz. 169) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, który mówi: „Ścieki bytowe wprowadzanie do wód nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia ... „, i wynoszą przy wprowadzaniu ich do wody dla oczyszczalni o RLM poniżej 2000: BZT₅ - 40 mg O₂/dm³, CHZT_{Cr} - 150 mg O₂/dm³, zawiesiny ogólne - 50 mg/dm³.

Częstotliwość pobieranych próbek oczyszczonych ścieków odpływających ustalono zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1), który mówi: „Liczba średnich dobowych próbek ścieków ... nie może być mniejsza niż: 1) w przypadku ścieków z oczyszczalni o RLM poniżej 2000 – 4 próbki w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – 2 próbki w następnych latach; jeżeli jedna z próbek z dwóch nie spełni tego warunku w następnym roku pobierać ponownie 4 próbki”.

Zobowiązano eksploatującego oczyszczalnię ścieków do utrzymywania w sprawności istniejącego wylotu na prawym brzegu rzeki Odra w km: 420+680. Określono termin ważności wprowadzania ścieków do wody do dnia 31 października 2024 r. tj. w zakresie określonym przez art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. , poz. 145, z późn. zm.).


W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Nowosolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Wnioskodawcę zwolniono z opłaty skarbowej, ponieważ występował w imieniu jednostki budżetowej – zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe.

Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa pod adresem BIP Powiat Nowosolski (zakładka Starostwo – Obwieszczenia) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Siedlisku oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B w Nowej Soli.

Wykaz stron postępowania na stronie 4.



Starosta Nowosolski
[Signature]

Otrzymują:

1. Samorządowy Zakład Budżetowy w Siedlisku
ul. Cmentarna 3, 67-112 SIEDLISKO + Operat ...
2. Gmina Siedlisko - Wójt Gminy Siedlisko
ul. Pl. Zamkowy 6, 67-112 SIEDLISKO
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 WROCŁAW

Do wiadomości:

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Siedlisko
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ul. Moniuszki 3B, 67-100 NOWA SÓL
3. BŚ. aa-18761.2014.PE + Operat ...

Sprawę prowadzi:
mgr inż. Edmund Paleczny Główny Specjalista
Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska
ul. Moniuszki 3B, pok.208, tel. 068 4586811