



ZP.27.271.1.2018
Siedlisko, 2018-02-26

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.27.271.1.2018.
Nazwa zadania: „**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedlisko**”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Wyjaśnienia:

1. W § 13 pkt. 2 załączonego do SIWZ projektu umowy napisane jest iż:
Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym roboty budowlane, materiały użyte do jego wykonania), na okres miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych poniżej, z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji (wówczas wg. gwarancji producenta). Niniejsza umowa i zawarte w ofercie oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji stanowią dokument gwarancyjny.

Wnosimy zmianę zapisu:

Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym roboty budowlane, materiały użyte do jego wykonania), na okres **miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu przejęcia do użytkowania jako całości eksploatacyjnej obiektów:**

- Sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Klonowa, Dębowa i Akacjowa w miejscowości Siedlisko gmina Siedlisko.
- Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Siedlisko,
- Oczyszczalni ścieków w Siedlisku,

Okresy gwarancji na zabudowane urządzenia wynikające z ich kart gwarancyjnych – Producentkich.

2. W § 13 pkt. 3 załączonego do SIWZ projektu umowy napisane jest, iż:
Wykonawca zapewnia, że wykonany w ramach umowy przedmiot zamówienia, będzie przez cały okres rękojmi oraz gwarancji w pełni przydatny do korzystania z niego. W szczególności wybudowane obiekty i wbudowane urządzenia nie będą miały ubytków, wad lub innych uszkodzeń, usterek utrudniających lub uniemożliwiających bezpieczne użytkowanie oraz

będą spełniały swoją funkcję.

Wnosimy zmianę zapisu na treść:

Wykonawca zapewnia, że wykonany w ramach umowy przedmiot zamówienia, będzie przez cały okres rękojmi oraz gwarancji w pełni przydatny do korzystania z niego. ***Zapis ten nie dotyczy niezbędnych czasu-okresów dla wykonania przeglądów, napraw wynikających z instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji.*** W szczególności wybudowane obiekty i wbudowane urządzenia nie będą miały ubytków, wad lub innych uszkodzeń, usterek utrudniających lub uniemożliwiających bezpieczne użytkowanie oraz będą spełniały swoją funkcję.

3. W § 13 pkt. 5 załączonego do SIWZ projektu umowy napisane jest, iż: W przypadku zażądania przez Zamawiającego usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wad, chyba ze strony na piśmie ustalą inny termin jej usunięcia. W sytuacji, gdy wady stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad w terminie 48 godzin od daty ich zgłoszenia. O charakterze wady decyduje Zamawiający, który przy zgłoszeniu danej wady jest zobowiązany poinformować Wykonawcę, czy wada ta stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi. W przypadku wady stwarzającej niebezpieczeństwo dla ludzi, której usunięcie (wykonanie naprawy) ze względów technicznych / technologicznych w terminie nie będzie możliwe, Wykonawca niezwłocznie w terminie do 48 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady. Wykonawca dokona naprawy takiej wady niezwłocznie w terminie uzasadnionym względami technicznymi / technologicznymi.

Wnosimy zmianę zapisu na treść:

W przypadku zażądania przez Zamawiającego usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wad, chyba ze strony na piśmie ustalą inny termin jej usunięcia. W sytuacji, gdy wady stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad w terminie 48 godzin od daty ich zgłoszenia. O charakterze wady decyduje Zamawiający ***w oparciu o instrukcję eksploatacji***, który przy zgłoszeniu danej wady jest zobowiązany poinformować Wykonawcę, czy wada ta stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi. W przypadku wady stwarzającej niebezpieczeństwo dla ludzi, której usunięcie (wykonanie naprawy) ze względów technicznych / technologicznych w terminie nie będzie możliwe, Wykonawca niezwłocznie w terminie do 48 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady. Wykonawca dokona naprawy takiej wady niezwłocznie w terminie uzasadnionym względami technicznymi / technologicznymi.

4. W § 13 pkt. 6 załączonego do SIWZ projektu umowy napisane jest, iż: W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części Robót na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wady.

Zamawiający wykreśla z projektu umowy § 13 pkt. 6.

5. W § 13 pkt. 8 załączonego do SIWZ projektu umowy napisane jest, iż:

Wykonawca ma obowiązek wykonywania, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania rękojmi i gwarancji.

Wnosimy zmianę zapisu na treść:

Wykonawca ma obowiązek wykonywania, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania rękojmi i gwarancji **1 raz w roku.**

6. W § 13 pkt. 9 załączonego do SIWZ projektu umowy napisane jest, iż:
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego serwisowania urządzeń i instalacji do końca okresu jej obowiązywania.

Zamawiający wykreśla z projektu umowy § 13 pkt. 9.

7. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu projektu umowy § 7 na etap I i II.
Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza rozliczenia na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego z rozliczeniem co 30 dni i terminem płatności za prawidłowo wystawioną fakturę w terminie do 30 dni?

Zamawiający dopuszcza rozliczenia na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego z rozliczeniem co 30 dni i terminem płatności za prawidłowo wystawioną fakturę w terminie do 30 dni.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: **05.03.2018 do godz. 10.00** . Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o **godz.10.15**. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upływie, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

Wójt Gminy w Siedlisku

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy